



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Liceo Scientifico Statale "R. Donatelli"

COMUNICAZIONE N° 459
[COM_459_SICUREZZA_30]

Terni, li 29 aprile 2015

Ai Docenti
Al personale A. T. A.
Agli studenti
Ai genitori degli studenti
All'albo on line

OGGETTO: Prova di evacuazione del 24.04.2015.

Con la presente, al fine di migliorare i comportamenti in situazione di emergenza, si forniscono alcune indicazioni circa l'esito della prova di evacuazione effettuata il giorno 24.04.2015.

1.

L'evacuazione dei locali scolastici è avvenuta in 2.53 minuti per gli alunni e per il personale del plesso centrale, in 3.38 minuti per coloro che invece si trovavano al plesso prefabbricato. Si tratta di un intervallo di tempo accettabile, ma può essere ulteriormente ridotto.

2.

Circa le modalità di uscita dalle aule c'è da rilevare quanto segue:

- a) alcune classi già al primo segnale hanno lasciato le aule anziché seguire la procedura prevista per il terremoto;
- b) non tutti i docenti hanno accompagnato gli alunni delle proprie classi fino al punto di ritrovo ma hanno sostato all'inizio di Via F. Filzi;
- c) i docenti che non avevano le classi ma erano presenti a scuola, si sono attardati in Via della Vittoria, mentre avrebbero potuto aiutare i colleghi sollecitando un più veloce deflusso in Via F. Filzi;
- d) i genitori presenti ai colloqui sono rimasti all'ingresso della scuola;
- e) non tutte le scolaresche sono uscite dai locali scolastici formando una fila indiana, con l'alunno apri-fila all'inizio e l'alunno serra-fila alla fine;
- f) alcune scolaresche non hanno camminato in modo sufficientemente sollecito, il che ha allungato i tempi di esodo ed ha creato un ingorgo lungo il corridoio del primo e del secondo piano, all'ingresso delle scale e sulle scale del prefabbricato;

N. B. : Per quanto riguarda le procedure di esodo andranno meglio presidiate le criticità di cui ai punti b), c), d), sentito il RSPP, mentre le criticità di cui ai punti a), e), f) richiedono una più puntuale esecuzione di procedure già note.

3.

Le scolaresche hanno raggiunto la zona di raccolta, segnate in verde nelle elaborazioni grafiche appese sulla porta dei locali della scuola, ma hanno camminato troppo lentamente. Non tutte hanno seguito l'indicazione di defluire in ordine di arrivo verso il bar Ambassador.

Inoltre alcuni alunni si sono "attardati" tra il palazzo e le aiuole di Largo Micheli, in posizione non razionale in caso di crolli.

4.

Non tutti i moduli di evacuazione, debitamente compilati, sono stati recapitati alla direzione delle operazioni. Alcuni sono stati consegnati in ritardo in segreteria ed altri non consegnati affatto.

Si ricorda che la corretta compilazione dei moduli di evacuazione va fatta al punto di raccolta per poi consegnarli alla "Direzione delle operazioni di esodo" ed è funzionale, in casi reali, alla ricognizione di feriti e dispersi, per cui non ha senso riconsegnare il modulo in segreteria.

5.

E' elemento positivo che non vi sono state scolaresche che sono rimaste in classe, come talvolta è successo.

Tenuto conto di quanto sopra riportato, al fine di preparare adeguatamente le scolaresche alla prossima evacuazione, si dispone che gli insegnanti che leggono la presente comunicazione, illustrino ancora una volta le criticità evidenziate e richiamino gli studenti alla necessità di attenersi a quanto previsto dal documento.

Di ciò deve essere data indicazione sia nel diario di classe che nel registro personale.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO S.G.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Luciana Leonelli)

